


RELEVAMIENTO de EFECTO CORONA

Empresa : EDEELEC

Estacion transformadora : Marimondo

Fecha de inspeccion : 13 de Agosto de 2004



LOCALIZACION: Barra 42 A

FASE: B

DETALLE: Barra entre aislador soporte Furnas e aislador soporte N° 1

VIDEO: Video26.mpg



LOCALIZACION: Reator de reserva

FASE: -

DETALLE: Anel anticorona da bucha

VIDEO: Video92.mpg



LOCALIZACION: Reator

FASE: C

DETALLE: Anel anticorona de pára-raios

VIDEO: Video91.mpg