



RELEVAMIENTO de EFECTO CORONA

Empresa : EDEELEC

Linea: Candiota - Camaqua

Fecha de inspeccion : 30 de Marzo de 2004



TORRE INICIAL: 13.0
 TORRE FINAL: 13.0
 FASE: 1-2
 DETALLE: Cadeia de isoladores
 VIDEO: Video 2.wmv



TORRE INICIAL: 424.0
 TORRE FINAL: 425.0
 FASE: 3
 DETALLE: Gancho no condutor
 VIDEO: Video 20.wmv



TORRE INICIAL: 366.0
 TORRE FINAL: 366.0
 FASE: -
 DETALLE: Cadeia de isoladores nas tres fases
 VIDEO: Video 19.wmv